

Số: 415 /BC-KSBT

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tháng 4/2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT

Căn cứ Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình vệ sinh môi trường của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà máy nước Phú Vinh và nhà máy nước Hồng Hạ.

I. Thời gian kiểm tra: Ngày 27/4/2022


II. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chất lượng nước sạch theo Thông tư 41/2018/TT-BYT (Báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch đã gửi cho đơn vị cấp nước sau khi kiểm tra).

III. Kết quả xét nghiệm nước: (có kết quả xét nghiệm kèm theo)

- Tổng số mẫu nước làm XN: 06 (mẫu)
- Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn là: 06 (mẫu). Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: 100%.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý Môi trường y tế (để báo cáo);
- Viện Pasteur Nha Trang (để báo cáo);
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Sở Xây dựng (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Công ty CP Cấp nước TT.Huế (để biết);
- Ban Giám đốc TTKSBT (để báo cáo);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN.



Nguyễn Lê Tâm

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2022
**BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHƯƠNG ĐIỆN VI SINH
NHÀ MÁY NƯỚC >1000 m³/ NGÀY ĐÊM
THÁNG 4/2022**

T	Nguồn nước	Địa điểm	Ngày lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Tổng số mẫu đạt (tỷ lệ %)	Tổng số mẫu không đạt (tỷ lệ %)	Tên chỉ tiêu không đạt	Giới hạn tối đa cho phép
1	Nước máy	Trạm cấp nước xã Phú Vinh, A Lưới	27/4/2022	28/4/2022	01(100%)	0		
2	Nước máy	Trạm Y tế xã Phú Vinh, A Lưới	27/4/2021	28/4/2022	01(100%)	0		
3	Nước máy	Hồ Thị Nhung, Phú Thượng, Phú Vinh, A Lưới	27/4/2021	28/4/2022	01(100%)	0		
4	Nước máy	Trạm y tế xã Hồng Hà, A Lưới	27/4/2021	28/4/2022	01(100%)	0		
5	Nước máy	UBND xã Hồng Hà, A Lưới	27/4/2021	28/4/2022	01(100%)	0		
6	Nước máy	Nguyễn Xuân Xí, A Rom, Hồng Hà, A Lưới	27/4/2021	28/4/2022	01(100%)	0		
Tổng :					06(100%)			

Ghi chú: - Đánh giá kết quả mẫu nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT
- Kết quả có giá trị đối với mẫu được xét nghiệm

PHẠ ĐÌNH GIAM ĐỐC

KHOA XN-CDHA-TDCN

NGƯỜI BÁO CÁO



Hoàng Văn Thám

Nguyễn Anh Thư

Hồ Thị Minh Châu

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH THỪA THIÊN HUỆ
KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA – TDCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THEO THÔNG TƯ 41/2018/TT-BYT
VỀ PHƯƠNG DIỆN LÝ, HÓA HỌC CỦA NHÀ MÁY NƯỚC
THÁNG 4/2022

STT	Địa điểm	Số mẫu xét nghiệm	Tổng số mẫu đạt (tỷ lệ %)	Tổng số mẫu không đạt (tỷ lệ %)	Tên chỉ tiêu không đạt	Giới hạn tối đa cho phép
1	Hồ Thị Nhung, Phố Thượng, Phú Vinh, A Lưới	01	01			
2	Trạm y tế Phú Vinh, A Lưới	01	01			
3	Trạm cấp nước Phú Vinh, A Lưới	01	01			
4	Nguyện Xuân Xí, Thôn A Ron, Hồng Hạ, A Lưới	01	01			
5	Trạm y tế xã Hồng Hạ, A Lưới	01	01			
6	UBND xã Hồng Hạ, A Lưới	01	01			
Tổng		6	6 (100%)	0		

Ghi chú: - Mẫu nước được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Nơi nhận:
- Khoa SKMT-VTTH;
- Khoa XN-CDHA-TDCN;
- Lưu.

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN-CDHA-TDCN

Nguyễn Anh Thư



Hoàng Văn Thám